



# MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

## PODER EXECUTIVO

### ESTADO DE MATO GROSSO

#### Aviso de Alteração do Edital - Pregão Presencial nº 46/2024

O município de Castanheira, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do Pregão Presencial nº 46/2024, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT”, que o Item 4.1 do Termo de Referência sofreu alterações nos produtos de sequencia 20, 21 e 22, que passaram a ter a seguinte descrição:

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unid	Quant.	Preço Estimado	Valor total
20	179190	37560	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 200watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 32.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção minimo: IP66 para driver, Vida Útil minima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de confomidade do INMETRO.	Un	200	R\$ 1.259,30	R\$251.860,00
21	185112	25619-6	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 100watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 16.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção minimo: IP66 para driver, Vida Útil minima declarada de 102.000h,Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo	Un	200	R\$ 430,89	R\$ 86.178,00



# MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

## PODER EXECUTIVO

### ESTADO DE MATO GROSSO

			Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,200, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO				
22	187164	185460-7	Luminária para iluminação pública a LED com potência máxima de 150watts: CONFORME CASTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: Temperatura de COR: 3000 À 5000K Fluxo Luminoso 24.000, Tensão Alimentação (98-227vac) Fator de potencia maior/ igual que 0,92 Grau de Proteção minimo: IP66 para driver, Vida Útil minima declarada de 102.000h, Frequência de Operação 50/60Hz, GARANTIA DE 5 ANOS. Com tecnologia LED. Temperatura de Operação de 40°C à 55°C Com Driver Dimerização 0-10V, alta eficiencia luminoso de 160 lm/W, alto indice de reprodução de Cores (IRC) de 70. Protetor de Surto 10/12kA incorporador à luminária. resistencia a impactos mecânicos (classificação IK): IK-09, nivel para instalação embutido a luminaria ajuste de encaixe disponivel: 33mm/48mm/60,3mm, Dimensões A443 x L114 x C302, Angulo Abertura 120°, Peso Maximo de Luminaria 3,600, Corfome normas vigentes NBR/ABNT a proponente devera apresentar juntamente com a proposta ensaios, certificados e registro de conformidade do INMETRO	Un	200	R\$ 733,80	146.760,0000

Permanecem inalteradas os demais Itens e anexos do mencionado Edital.

Castanheira/MT, 02 de dezembro de 2024.

Mayara Carolina dos Santos  
Agente de Contratação  
Portaria n° 111/2024